

FRP系塗膜防水の適用部位・用途

建築学会／建築工事標準仕様書・JASS8「防水工事」及びFRP防水工事施工指針より

防水層の種類	概要	保護・仕上の種類 (JASS8仕様) (指針仕様) (指針参考仕様)	屋根			ひさし	開放廊下	ベランダ	木造住宅バルコニー	室内		水槽類			水泳プール	人工池	屋上緑化	温泉施設
			通常の歩行	軽歩行	駐車場					浴場・厨房など	水産工場床・倉庫床	受水槽・上水道施設	薬液槽・下水道施設・雑排水槽	活魚槽				
JASS8 標準仕様	L-FF 防水用ガラスマット #380×2枚	軽歩行用仕上塗料	-	○	-	○	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
		歩行用仕上塗料	○	○	-	※	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
		プール用仕上塗料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	
JASS8 参考仕様	ウレタン複合 FRP系塗膜防水 【駐車場仕様】	防滑仕上げ	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	耐温水・耐薬品性 FRP系塗膜防水 【密着仕様】	防食用ビニルエステル	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	
指針仕様	L-FF(a)	防水用ガラスマット #450×1枚	軽歩行用仕上塗料	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	L-FF(c)	防食	防食用仕上塗料	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	
	L-FF(d)	重防食	重防食用仕上塗料	-	-	-	-	-	-	○	-	※	○	※	※	※	-	
	L-FS	通気緩衝	軽歩行用仕上塗料	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
			歩行用仕上塗料	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	L-FF(u)	ウレタン複合	防食用仕上塗料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
			防滑仕上げ	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L-FF(h)	防水用ガラスマット #450×2枚	防滑仕上げ	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
指針参考仕様	L-FF(e)	環境対応	環境対応型 軽歩行用仕上塗料	-	○	-	○	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○	-
			環境対応型 歩行用仕上塗料	○	○	-	※	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○
	-	防食ライニング	防食用仕上塗料	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-
	-	重防食ライニング	重防食用仕上塗料	-	-	-	-	-	-	○	-	※	○	※	※	※	-	○

○：標準に適用、※：一般的ではないが適用可能又は過剰品質なもの、-：適用外

(注)：L-FF+プール用塗料仕上げは「FRP防水工事施工指針・同解説」による仕様